



Poznámka :

- Zemní odpor soustavy  $R_z < 10 \Omega$
- V ochranném pásmu jímací soustavy budou veškeré vodivé předměty na střeše-to je např. okapy , oplechování atp.

Jímací soustava : Hřebenová soustava Cu 8  
Zemní soustava : Okružní zemní FeZn 10

Projekce elektro - Ing. Stanislav Ambrož , Zeyerova 257/16 , 853 01 Mariánské Lázně

Zodpovědný projektant

Ing. Stanislav Ambrož

Profese

Elektro

12/2008

Zakázka č.

258

Stupeň projektu

PSP

Stavební úřad

Pláně

Místo

Výšle Sedliště

Investor : Město Pláně , náměstí Svobody 1 , 348 15 Pláně

Stavba :

Kostel sv. Václava v obci Vysoké Sedliště.  
okres Tachov

Oprava střechy a krovu kostela

Měřítko

1 : 100

Průběh č.

04

Hromosvod

