



MĚSTO PLANÁ

odbor správy majetku a investic
náměstí Svobody 1, 348 15 Planá

Kontrolní výbor ZMP

náměstí Svobody 1

348 15 Planá

Váš dopis č.j.

ze dne

Naše číslo jednací
6321/2020/PL/OSMI

Vyřizuje
Ing. Jiří Ťupa

Datum
26.10.2020

Vyjádření ke zprávě kontrolního výboru 5/2019

Předmět kontroly: Příprava a průběh přístavby požární zbrojnice JSDH Planá.

K jednotlivým zjištěním:

1) *Není v souladu zpracovaná studie a projektová dokumentace.*

Projektová dokumentace byla zpracována dle podmínek dotace z IROP.

2) *Změna projektové dokumentace požadovaná GRHZS (rozdělení šatny na čistou a špinavou) nebyla zanesena ve výkazech výměr.*

Vyčíslení změny bylo provedeno v dodatku ke smlouvě o dílo č.1. Cena této změny činí 10 078,80 Kč bez DPH.

3) *V projektové dokumentaci je uváděn nový kotel a nebyl vyměněn.*

Údaj o novém kotli je projektové dokumentaci zmíněn jen v obecné části Průvodní zprávy. V podrobné části projektové dokumentace „Topení“ již projektant specialista ponechal původní kotel, nový kotel nebyl ani ve výkazu výměr a tedy ani součástí smlouvy o dílo. Při provádění byla dotazována firma provádějící servis stávajícího kotle na jeho stav a bylo mi sděleno, že na případné opravy kotle mají náhradní součástky minimálně na 4 roky. Výkonově původní kotel postačuje.

4) *Přístavba je vlhka, je nutno vysoušet.*

Vlhkost vnikla do přístavby při přívalových deštích.

5) *Byla dohoda s p. Ťupou – mělo být parkoviště pro osobní vozy – není.*

P. Ťupa takovou dohodu nepřislíbil, ani k tomu nemá kompetence.

6) *Byla dohoda s p. Ťupou, že bude upraven terén před zbrojnicí (terasa) – zhotoveno svépomocí.*

Viz dtto bod 5, a zhotovení terasy ztížilo odtok vody okolo přístavby, která je příčinou vlhkosti v přístavbě. Nutno dodatečně rozšířit kanál, který nebyl v původním projektu, odvodnění bylo povrchově žlabovnicemi.

Ústředna: 374 752 911
Telefon: 374 752 923

e-mail: it@muplana.cz

Bankovní spojení:
Čs. Spořitelna Planá, č.ú: 1980720349/0800
MONETA Money Bank, a.s., Tachov č.ú.: 429704/0600
www.planaz.cz

IČO: 00260096
DIČ: CZ00260096

ID datové schránky: 88mb2zt

7) *Automatické splachování pisoáru nefunguje*

Závada reklamována již v zápise o předání a převzetí stavby. Byla jedna návštěva servisního technika výrobce. Závada však přetrvává, urgováno odstranění závady.

8) *Ve studii přístřešek na PHM - v projektu ne.*

Řešeno koupí ocelového kontejneru na PHM.

S pozdravem

Za město Planá
Ing. Jiří Ťupa
vedoucí odboru správy majetku a investic

Kopie:

- vlastní
- Kontrolní výbor ZMP, náměstí Svobody 1, 348 15 Planá
- ZMP

Ústředna: 374 752 911
Telefon: 374 752 923
e-mail: it@muplana.cz

Bankovní spojení:
Čs. Spořitelna Planá, č.ú: 1980720349/0800
MONETA Money Bank, a.s., Tachov č.ú.: 429704/0600
www.plana.cz

IČO: 00260096
DIČ: CZ00260096
ID datové schránky: 88mb2zt